

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOȘANI”



Calea Națională nr. 64
Cod poștal 710028
BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: BCR - Agenția Dorohoi
Cod IBAN: RO39RNCB0044011764860001
tel./fax: 0231-530.153

HOTĂRÂREA nr.85/12.03.2015

privind **avizarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici** aferente proiectului „**Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile: Coșula, Buda, Pădureni, Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani**”

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIILOR întrunită în ședință la data de 12.03.2015,

având în vedere :

- Adresa nr. 980 din 27.03.2015 a Primăriei comunei Coșula de înaintare a Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului : „**Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile: Coșula, Buda, Pădureni, Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani**”;
- Avizul CTE al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani nr. 016/22.07.2013;

în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b), art.17 alin.(2) lit. b) pct. 4 din Statutul A.D.I. „AQUA BOTOȘANI”,

în temeiul Ghidului solicitantului pentru proiectele finanțate prin fonduri POS MEDIU, Legii 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările ulterioare, Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare și a art. 20 alin. (4) din Statutul A.D.I. „AQUA BOTOȘANI”,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se avizează **Studiul de fezabilitate** aferent proiectului „**Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile: Coșula, Buda, Pădureni, Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani**”, conform **Anexei nr.1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se avizează **Indicatorii tehnico-economici** ai proiectului „**Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile: Coșula, Buda, Pădureni, Șupitca, comuna Coșula, județul Botoșani**”, conform **Anexei nr.2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Președintele A.D.I. „AQUA BOTOȘANI”, prin aparatul tehnic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE,
ec. GHEORGHE SORESCU

SECRETAR,
GHEORGHE IACOB

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA BOTOȘANI”



Calcea Națională nr. 64
Cod poștal 710028
BOTOȘANI, ROMÂNIA
Cod de înregistrare fiscală: 16786339
Banca: BCR - Agenția Dorohoi
Cod IBAN: RO39RNCB0044011764860001
tel./fax: 0231-530.153
www.aquabotosani.ro
e-mail: office@aquabotosani.ro

**Anexa nr.1 la
Hotărârea AGA
ADI „AQUA BOTOȘANI”
nr.85 din 12.03. 2015**

**STUDIU DE FEZABILITATE
AL PROIECTULUI
„ÎNFIINȚARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN
LOCALITĂȚILE COȘULA, BUDA, PĂDURENI, ȘUPITCA,
COMUNA COȘULA, JUDEȚUL BOTOȘANI”**

**PREȘEDINTE,
ec. GHEORGHE SORESCU**

**SECRETAR,
GHEORGHE IACOB**

ANEXA NR. 2 LA
HOTĂRÂREA AGA ADI „AQUA BOTOȘANI”
NR. 85 DIN 12.03.2015

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

1. Valoarea totala a investitiei la data de 04.04.2014 1€ = 4,4603 lei
 - valori fara TVA 3.566,11 mii lei / 799,52 mii euro
 - valori cu TVA 4.412,64 mii lei / 989,31 mii euroDin care constructii montaj
 - valori fara TVA 3.148,88 mii lei / 705,94 mii euro
 - valori cu TVA 3.904,37 mii lei / 875,38 mii euro
2. Esalonarea investitiei:
Inv / C+M = 4.412,64 mii lei / 3.904,37 mii lei
 989,31 mii euro / 875,38 mii euro
3. Durata de realizare: 9 luni
4. Capacitati (in unitati fizice si valorice):
 $Q_{o\max} = 16.9 \text{ l/s}$
 - Conducta aductiune PEHD PE100 SDR 27,6 (PN6), Dn=160 mm, L= 1800 m.
 $Q_{IC} = 869,52 \text{ mc/zi} = 10,06 \text{ l/s}$.
 - Rezervor modular metalic V= 400 mc -1 buc.
 - Cabina clorare Q= 0-200 gr/h 1 buc.Conducta distributie – conducta PEHD PE100 SDR 27.6 (PN6)

De 90 mm	L = 2150 m
De 110 mm	L = 7500 m
De 125 mm	L = 2500 m
De 160 mm	L = 1375 m
De 200 mm	L = 700 m
De 225 mm	L = 1100 m

Camine vane distributie 32 buc
Statia de hidrofor SH1 $Q_p = 16 \text{ mc/h}$, $H_p = 40 \text{ mCA}$, $P = 3,5 \text{ KW}$
Statia de hidrofor SH2 $Q_p = 9 \text{ mc/h}$, $H_p = 16 \text{ mCA}$, $P = 3,5 \text{ KW}$
5. Altii indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia dupa caz
Volum anual de apa distribuita: 172.590,25 mc/an
Costul apa potabila produsa, transportata si distribuita de operator NOVA
APASERV 4,12 lei/mc

PREȘEDINTE,
ec. GHEORGHE SORESCU



SECRETAR,
GHEORGHE IACOB

